



**СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ  
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ**

25 квітня 2024 року

Судилків

№ 66

Про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для Комунального підприємства «Добробут»

Керуючись Водним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про питну воду та питне водопостачання», відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014р.№ 179 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», з метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, підвищення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення, виконавчий комітет сільської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Встановити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для Комунального підприємства «Добробут» у с. Судилків Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області терміном на 5 років згідно з додатком 1.
2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова

Тетяна КОТИК

Додаток 1  
до рішення виконавчого комітету  
сільської ради від 25 квітня 2024 року  
№ 66

№ з/п	Складові індивідуального технологічного нормативу використання питної води на КП «Добробут» для с. Судилків, Судилківська ТГ, Шепетівського району, Хмельницька обл.	С	
		м <sup>3</sup> /1000 м <sup>3</sup>	тис.м <sup>3</sup> /рік
<b>Розділ 1 Втрати питної води в водопровідному господарстві</b>			
<b>1</b>	<b>Витоки води, в т.ч.</b>	<b>43,568</b>	<b>2,488</b>
1.1	Витоки при підйомі і очищенні	0	0
1.2	Витоки води з трубопроводів при аваріях	0	0
1.2.1	Втрати на витіканні води при аваріях	0	0
1.2.2	Втрати води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації аварії	0	0
1.3	Приховані витоки води з трубопроводів	3,224	0,184
1.3.1	Витоки пов'язані з протіканням через стики і стіни трубопроводів	3,224	0,184
1.3.2	Витоки води, яка протікає через невиявлені свищі	0	0
1.4	Витоки води з ємнісних споруд	0	0
1.5	Витоки води через нещільності арматури	40,344	2,304
1.5.1	Витрати води при протіканні через ущільнення при несправностях	32,981	1,883
1.5.2	Витоки внаслідок просочування води крізь закриту арматуру	7,363	0,42
1.6	Витоки води на водорозбірних колонках	0	0
<b>2</b>	<b>Необліковані втрати питної води, в т.ч.</b>	<b>13,311</b>	<b>0,76</b>
2.1	Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки	1,311	0,075
2.1.1	Втрати за рахунок подачі води нижче порогу чутливості засобів вимірювальної техніки	1,15	0,066
2.1.2	Втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки	0,06	0,003
2.1.3	Втрати води на засобах вимірювальної техніки за їх несправності	0,101	0,006
2.2	Втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води	0	0
2.3	Втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі	12	0,685
2.4	Втрати води на протипожежні цілі	0	0
2.4.1	Втрати на пожарогасіння	0	0
2.4.2	Втрати на перевірку пожежних гідрантів і проведення навчальних занять	0	0
<b>Разом</b>	<b>ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м<sup>3</sup>/1000 м<sup>3</sup> піднятої (покупної) води</b>	<b>56,879</b>	<b>3,248</b>
<b>Розділ 2 Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві</b>			
<b>1</b>	<b>Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві</b>	<b>7,32</b>	<b>0,418</b>
1.1	Технологічні витрати на виробництво питної води	0	0

1.1.1	Технологічні витрати води на випуск осаду з відстійників або освітлювачів	0	0
1.1.2	Витрати води на промивку швидких фільтрів	0	0
1.1.3	Витрати води на обмивання та дезінфекцію ємнісного обладнання	0	0
1.2	Технологічні витрати води на промивку свердловини і підтримання в ньому необхідного рівня	0,175	0,01
1.3	Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води	7,145	0,408
1.3.1	Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж	7,145	0,408
1.3.2	Технологічні витрати на власні потреби НС	0	0
1.3.3	Технологічні витрати на обмивання і дезінфекцію РЧВ	0	0
	<b>Складові поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства</b>		
1.4	Технологічні витрати води на допоміжних об'єктах	0	0
1.5	Витрати води на господарсько-питні потреби працівників підприємства	0	0
1.6	Витрати води на утримання споруд, а також територій водозаборів, ЗСО	0	0

Сільський голова

Тетяна КОТИК